



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Прохладному и Прохладненскому
району Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

КБР, Прохладненский муниципальный район, с. Прималкинское, ул. Канкавы б/н, здание ПСЧ-4 1-го отряда ФПС по КБР
тел /fax: 8-(86631) 7-10-73; e-mail:ugpn4kbr@mail.ru, www.ugpnkbr.ru.
номер телефона доверия: ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99

ПРЕДПИСАНИЕ № 66/01/45

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казённому учреждению дополнительного образования

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

«Детская школа искусств с.п. Пролетарского»

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

в лице директора – Доленко Марине Николаевне

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНДПР по г. Прохладному и Прохладненскому району
от 03.09.2018 № 66

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
с 12 ч. 00 мин. « 10 » сентября 20 18 г. по 12 ч. 00 мин. « 26 » сентября 20 18 г. проведена пла-
новая выездная проверка

ст. инспектором ОНДПР по г. Прохладному и Прохладненскому району

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

майором внутренней службы Жамурзовым Ильясом Мусаевичем

по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

в зданиях и на территории МКУ ДО «ДШИ с.п. Пролетарского»

расположенного по адресу: *с.п. Пролетарское, ул. Ленина, 160*

совместно с

директором Доленко М.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований по-
жарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Декларацию пожарной безопасности разработать вновь в связи с изменениями содержащихся в нем требований	ч. 6 ст. 64 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	10.03.2019	
2.	Демонтировать горючую отделку стен на путях эвакуации	ч. 7 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	10.03.2019	
3.	Эвакуационные двери, выходящие на лестничную клетку оснастить устройством для самозакрывания двери	п. 6.18* СНиП 21-01-97*, п. 4.2.7. СП 1.13130.2009	10.03.2019	

с уплотнениями в притворах

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДПР по г. Прохладному и
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
Прохладненскому району майор внутренней службы



(подпись)

М.Л.П. *

Жамурзов Ильяс Мусаевич

« 26 » 09 20 18 г.

Предписание для исполнения получил (а)


(подпись)

Директор МКУ ДО «ДШИ с.п. Пролетарского»
(должность, фамилия, инициалы)
Доленко Марина Николаевна

« 26 » 09 20 18 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору